

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *
KNM 55220061000201639494 от 09.02.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Главное управление МЧС России по Омской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кировскому административному округу города Омска
Федеральный государственный пожарный надзор
644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3 тел. (3812) 55-04-61, e-mail: tond_kao@55.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 77/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 176"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору Рахимова С.К. о проведении внеплановой выездной проверки № 77 от «09» февраля 2022 года в период с «04» марта 2022 по «05» марта 2022 государственным инспектором Кировского административного округа

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

г. Омска по пожарному надзору Малой Юлией Анатольевной, майором внутренней службы

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 176" Шикун Светлана Петровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	Групповые ячейки № 10 и № 8 (2-й этаж здания, позиция: № 14, 15, 16, 13 42, 43, 44, 45 согласно технического паспорта нежилого строения от 09.06.2008) не обеспечены вторым эвакуационным выходом (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 176" по адресу: 644092. Омская область, город Омск, улица Лукашевича, 19 Б).	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2022	
----	---	---	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

не согласна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

С.И.И.

(подпись)

Государственный инспектор
Кировского административного округа г. Омска по
пожарному надзору Малая Ю.А.,
майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Ю.А. Малая

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.